

Impianto di depurazione Auna di Sotto – Comune di Renon

Comuni serviti:

Auna di Sotto - Costalovara (Renon)

Dimensionamento in ab eq.: 4.000

Entrata in servizio: 1994

Quota s.l.m. in m: 855

Ricettore: Rio Eschen (B.55.10)

Gestore:

Comune Renon - Collalbo

Via del Paese, 16

39054 Renon

Tel. 0471/356132 Fax 0471/357080

info@renon.eu

<http://www.comune.renon.bz.it>

Proprietario:

Comune Renon - Collalbo

Via del Paese, 16

39054 Renon

Tel. 0471/356132




Immagine dell'impianto di depurazione



Immagine dell'impianto di depurazione

Schema di flusso impianto di depurazione



Legenda

Zu = Entrata
 By = Bypass
 REF = Griglia fine
 RGW = Lavaggio e pressa grigliato
 SF = Dissabbiatore
 FF = Separatore grassi
 SK = Separatore sabbia
 BB = Vasca d'ossidazione
 ZKB = Vasca sedimentazione intermedia
 TTK = Rotopercolatore
 NKB = Vasca sedimentazione finale
 Q = Misuratore di portata
 VED = Ispessitore primario
 MÜSE = Ispessimento meccanico fanghi
 FB = Digestore
 SSt = Silo fanghi
 FSA = Asporto fango liquido
 GM = Gasometro
 GF = Fiaccola gas
 BGH = riscaldamento biogas