

N. 1649 - D/6715/0 - Impianto n. 047E0010 - 4941 - Derivazione d'acqua dall' Acqua corrente Rio di S.Vigilio,Valli di Tamores e Rudo a scopo idroelettrico (IIE) in comune di Marebbe
Fanes – Lavarella snc di Frenner Hanspeter CO.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -

ALTO ADIGE

Ufficio Gestione Sostenibile delle Risorse

Idriche

Con decreto dell'Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche del 07.02.2022, n. 1649 - D/6715/0 Impianto n. 4941 è stato concesso La rettifica della concessione – cambiamento del salto nominale - e l'autorizzazione per podificare non sostanziali – rialzamento della Centrale - a Fanes Lavarella snc di Frenner Hanspeter Co. di derivare dall' Acqua corrente Rio di S.Vigilio,Valli di Tamores e Rudo sulla p.f. 4018/1 C.C. Marebbe, a quota 1970 m.s.l.m., in comune di Marebbe, e di derivare dall' Acqua corrente Rio di S.Vigilio,Valli di Tamores e Rudo sulla p.f. 4018/1 C.C. Marebbe, a quota 1854,5 m.s.l.m., in comune di Marebbe, l/s medi 65 d'acqua e massimi 70 l/s d'acqua ad uso idroelettrico per produrre sul salto nominale di 112,7 m la potenza nominale media annua

Nr. 1649 - D/6715/0 - Anlage Nr. 047E0010 - 4941 - Wasserableitung aus dem Fließgewässer St. Vigilbach (Tamers) (Raubach) für E-Werk (EW) in der Gemeinde Enneberg
Fanes - Lavarella Ohg des Frenner Hanspeter & CO.

AUTONOME PROVINZ BOZEN -

SÜDTIROL

Amt für nachhaltige Gewässernutzung

Mit Dekret des Amtes für nachhaltige Gewässernutzung vom 07.02.2022, Nr. 1649 - D/6715/0 Anlage Nr. 4941 ist Fanes - Lavarella Ohg des Frenner Hanspeter & Co. die Richtigstellung der Konzession – Änderung der Nennefallhöhe – und die Ermächtigung für unwesentliche Änderungen – Anhebung des Kraftwerkes - erteilt worden, aus dem Fließgewässer St. Vigilbach (Tamers) (Raubach) auf Gp. 4018/1 K.G. Eenneberg, auf Kote 1970 m.ü.d.M., im Gemeindegebiet von Eenneberg, aus dem Fließgewässer St. Vigilbach (Tamers) (Raubach) auf Gp. 4018/1 K.G. Enneberg, auf Kote 1854,5 m.ü.d.M., im Gemeindegebiet von Enneberg, im Mittel 65 l/s Wasser und max. 70 l/s Wasser für E-Werk mit einer mittleren jährlichen Nennleistung von 47,88

di 47,88 kW..

kW bei einer Fallhöhe von 112,7 m.
abzuleiten.

Il Direttore d'ufficio

Thomas Senoner

Der Amtsdirektor

Thomas Senoner